Die Trinkwasseranalysen sind Stand 02/2022 und werden von bnNETZE nach den Vorschriften veröffentlicht. Sie bestätigen, dass die Qualität des Trinkwassers in Freiburg sowohl in bakteriologischer als auch chemischer Hinsicht den gesetzlichen Grenzwerten entspricht. Das Versorgungsgebiet ist in die nebenstehenden Bereiche aufgeteilt.

Versorgungsbereich

1
östlich der Güterbahn
(ohne St. Georgen)
Ebnet

2
Günterstal

3
Kappel

4
westlich der Güterbahn
(mit St. Georgen)
Lehen
Hochdorf
Bad Krozingen-Hausen
Munzingen
Ebringen
Opfingen
Opfingen/St. Nikolaus
Tiengen
Schallstadt
Waltershofen
Gewerbepark Breisgau

		Trinkwasser				Grenzwert nach Trinkwasser-verordnung**	Bestim-mungs-grenze
		Versorgungsbereich					
Bezeichnungen		**1**	**2**	**3**	**4**		
Fassungstemperatur	°C	9,2	7,3	7,2	9,3		
Geruchsschwellenwert bei 23 °C		< BG	< BG	< BG	< BG	3	1
pH-Wert bei Fassungstemperatur		7,83	8,34	8,34	7,58	6,5 – 9,5	
El. Leitfähigkeit (bei 25 °C)	µS/cm	235	204	92,8	492	2790	
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	1,58	1,07	0,75	3,57	–	0,01
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	0,039	–	–	0,25	–	0,005
Säurekapazität bis pH 8,2	mmol/l	–	< BG	< BG	–	–	0,005
Härte	°dH	5,1	3,8	2,1	12,6		
Härte	mmol/l	0,92	0,68	0,37	2,25		
Calcitlösekapazität	mg/l	4	< BG	2	< BG	10	1
Calcitabscheidekapazität	mg/l	< BG	< BG	< BG	5		1
Benzol	µg/l	< BG	< BG	< BG	< BG	1	0,1
Bor	mg/l	< BG	< BG	< BG	< BG	1	0,02
Bromat	µg/l	< BG	< BG	< BG	< BG	10	1
Chrom	mg/l	< BG	< BG	< BG	0,0006	0,05	0,0005
Cyanid, gesamt	mg/l	< BG	< BG	< BG	< BG	0,05	0,01
Fluorid	mg/l	< BG	< BG	< BG	0,24	1,5	0,05
Nitrat	mg/l	10,1	4,2	4,2	21,4	50	0,5
Quecksilber	mg/l	< BG	< BG	< BG	< BG	0,001	0,00005
Selen	mg/l	< BG	< BG	< BG	< BG	0,01	0,001
Uran	mg/l	< BG	< BG	0,0001	0,0006	0,01	0,0001
Antimon	mg/l	< BG	< BG	< BG	< BG	0,005	0,001
Arsen	mg/l	< BG	< BG	< BG	0,001	0,01	0,001
Blei	mg/l	< BG	< BG	< BG	< BG	0,01	0,001
Cadmium	mg/l	< BG	< BG	0,0002	< BG	0,003	0,0001
Kupfer	mg/l	< BG	< BG	< BG	0,01	2	0,01
Nickel	mg/l	< BG	< BG	< BG	< BG	0,02	0,001
Nitrit	mg/l	< BG	< BG	< BG	< BG	0,5	0,01
Calcium	mg/l	30,9	24,1	12,9	77,7		0,5
Magnesium	mg/l	3,6	2,0	1,2	7,5		0,5
Natrium	mg/l	8,8	11,1	3,2	9,9	200	0,3
Kalium	mg/l	1,5	0,8	0,5	1,5		0,3
Ammonium	mg/l	< BG	< BG	< BG	< BG	0,5	0,01
Eisen	mg/l	0,16	< BG	< BG	< BG	0,2	0,01
Mangan	mg/l	< BG	< BG	< BG	< BG	0,05	0,005
Aluminium, gesamt	mg/l	< BG	< BG	< BG	< BG	0,2	0,02
Aluminium, gelöst	mg/l	–	–	–	–		0,02
Chlorid	mg/l	12,7	22,4	1,1	19,8	250	1
Sulfat	mg/l	8,5	5,6	4,3	22,8	250	1

		Trinkwasser				Grenzwert nach Trinkwasser-verordnung**	Bestim-mungs-grenze
		Versorgungsbereich					
Bezeichnungen		**1**	**2**	**3**	**4**		
Trihalogenmethane							
Trichlormethan	µg/l	< BG	< BG	< BG	< BG		0,1
Bromdichlormethan	µg/l	< BG	< BG	< BG	< BG		0,1
Dibromchlormethan	µg/l	< BG	< BG	< BG	< BG		0,1
Tribrommethan	µg/l	< BG	< BG	< BG	< BG		0,1
Summe Trihalogenmethane	µg/l	0	0	0	0	50	
Leichtfl. Halogenkohlenwasserstoffe							
1,2-Dichlorethan	µg/l	< BG	< BG	< BG	< BG	3	0,1
Tetrachlorethen	µg/l	< BG	< BG	< BG	< BG		0,1
Trichlorethen	µg/l	< BG	< BG	< BG	< BG		0,1
Summe Tri- und Tetrachlorethen	µg/l	0	0	0	0	10	
Polycycl. arom. Kohlenwasserstoffe							
Benzo[a]pyren	µg/l	< BG	< BG	< BG	< BG	0,01	0,002
Benzo-[b]-fluoranthen*	µg/l	< BG	< BG	< BG	< BG		0,005
Benzo-[k]-fluoranthen*	µg/l	< BG	< BG	< BG	< BG		0,005
Benzo-[ghi]-perylen*	µg/l	< BG	< BG	< BG	< BG		0,005
Indeno-[1,2,3-cd]-pyren*	µg/l	< BG	< BG	< BG	< BG		0,005
PAK-Summe der 4 Einzelstoffe*	µg/l	0	0	0	0	0,1	
Färbung, qualitativ	–	ohne	ohne	ohne	ohne		
Trübung, qualitativ	–	ohne	ohne	ohne	ohne		
Geruch, qualitativ	–	ohne	ohne	ohne	ohne		
Färbung, SAK bei 254 nm	1/m	< BG	< BG	< BG	< BG		0,1
Trübung, quantitativ	FNU	0,87	0,1	0,12	0,12		0,01
Gesamter org. geb. Kohlenstoff TOC	mg/l	0,37	0,35	0,34	0,21		0,2
PSM-Wirkstoffe und Metabolite	µg/l	< BG	< BG	< BG	0,012	Einzelstoff: 0,1	0,01
		< BG	< BG	< BG	< BG	Summe: 0,5	

Wasserhärte der Versorgungsbereiche:*

Härtebereich weich (< 1,5 mmol/l)	0,92 mmol/l	Versorgungsbereich	1
Härtebereich weich (< 1,5 mmol/l)	0,68 mmol/l	Versorgungsbereich	2
Härtebereich weich (< 1,5 mmol/l)	0,37 mmol/l	Versorgungsbereich	3
Härtebereich mittel (1,5 – 2,5 mmol/l)	2,25 mmol/l	Versorgungsbereich	4

* Gesamthärte = Summe der Erdalkaliionen Calcium und Magnesium

Zur Erhaltung der Qualität des Trinkwassers erfolgen Zusätze von:

Calciumhydroxid ($Ca(OH)_2$) im Versorgungsbereich 1
Kalkstein ($CaCO_3$) im Versorgungsbereich 2 und 3

** = Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 8. Januar 2018
< BG = Messwert kleiner als die analytische Bestimmungsgrenze
Bezug: – Analysedaten vom Februar 2022 –